

Brugervejledning til klor & pH testsæt 35-150011.

Klor test (CL)

Denne test viser, hvor meget frit klor der er tilgængelig i badevandet.

- Fyld CL målekammeret op til strengen med bassinvand.
- Tilsæt 4 dråber fra den **gule flaske.**
- Sæt proppen på målekammeret og mix blandingen.
- Vent 30 sekunder, og sammenlign herefter farven med skalaen til venstre.
- Værdien skal ligge mellem 1.0 til 2.0 ppm.

PH test (pH)

Denne test viser pH værdien / tilstand i badevandet.

- Fyld pH målekammeret op til strengen med bassinvand.
- Tilsæt 4 dråber fra den **røde flaske.** (Fenol rød)
- Sæt proppen på målekammeret og mix blandingen.
- Vent 30 sekunder, og sammenlign herefter farven med skalaen til højre.
- Værdien skal ligge mellem pH 7,2 til 7,6

Vigtigt.

- Vask Deres hænder før test foretages.
- Foretag Deres test tidligt morgen eller sent aften.
- Opbevar testsættet tempereret og udenfor direkte sollys.
- Begge test væsker bør fornyes ved hver sæsonstart.
- Er De usikker eller ligger Deres måleværdier af bassinvandet under / over grænse værdierne på skalaen, kan De evt. søge råd hos Deres forhandler.

